

Kleszczewo, dn. 11.08.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

Odpowiadając na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo w sprawie wydania warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, działki nr ew. 84/4 położonej w miejscowości Nagradowice, obręb Krzyżowniki podajemy następujące warunki techniczne:

1. W celu odprowadzenia ścieków deszczowych z działki nr 84/4 należy wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej Ø 500 na terenie działki 84/4 lub 84/10. Projektant zobowiązany jest sprawdzić, czy rzędne kanałów ulicznych umożliwiają odprowadzenie ścieków deszczowych ze wszystkich posesji zlokalizowanych na odcinku projektowanych kanałów (z zachowaniem spadków przewidzianych dla przyłączy).

2. Przyłącza do sieci wykonac o średnicy wynikających z obliczeń. Włączenie wykonać bezpośrednio do istniejących studni lub do nabydowanych studni na kolektorze Ø 500. Na przyłączy należy przewidzieć studzienki rewizyjne.

3. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w oparciu o niniejsze warunki techniczne należy zlecić osobie uprawnionej opracowanie projektu technicznego przyłącza oraz uzyskać wymagane przepisami prawa uzgodnienia (Starosta Poznański, U.G. Kleszczewo).

4. Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z art. 29 a ust. 1 Prawa Budowlanego inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar budowy w formie pisemnej w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie ul. Sportowa 3 (załącznik nr 2).

5. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora przez uprawnione przedsiębiorstwo lub osobę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na wykonane przyłącza kanalizacji deszczowej.

6. Inwestor, względnie wykonawca ma obowiązek zlecić na swój koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym i przesłać do U.G. w Kleszczewie jeden egzemplarz mapy w terminie jednego miesiąca od daty wykonania sieci i przyłączy.

7. Lokalizację projektowanej kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z właścicielami działki. Pisemne zgody właścicieli działek należy załączyć do dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 3).

8. Warunki techniczne szczególne : w miejscach kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie, nawierzchnię terenu w miejscu prowadzenia robót należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego z odpowiednim zagęszczeniem wykupu po robotach ziemnych.