



- UWAGI:
1. Typ kabli wg. rysunków TE 51.x.x
 2. Przewody układać:
 - a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
 - b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
 - c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych karbowanych.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg. opisu technicznego.

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

±0,00 = 83,70 m n.p.m.

-10,05

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach				
Adres inwestycji: jednostka ewid.: Nagradowice miejscowość, gmina Kleszczewo działka nr 84/4, 84/0, 85/2 obręb Krzyżowniki				
Branża: TECHNOLOGIA				
Rysunek: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ANTRESOLA, I oraz II CIĄG		Indeks 00	Data 10.2017	Rys. Nr R00
		Faza PB	Skala 1:50	P 05.280/17
		TE53.00		

Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WPK/0179/P00E/04	spec. instalacyjna	
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Isoriski	WKP/0180/PNOE/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekopromag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com