



Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m ²]
11	Antresola	gres	93,45

- UWAGI:**
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm², do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
 - Przewody układać:
 - w pomieszczeniach antresoli w rurach PVCØ22, na uchwytych rurowych U22,
 - Oprawy wewnętrzne mocować do stropu lub zgodnie z opisem na planach
 - Wyłączniki do opraw znajdują się na parterze.
 - Oprawę zewnętrzną H mocować maksymalnie wysoko na ścianie

LEGENDA:

	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA IP65 2X58WW TL-D 840
	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA IP65 2x36W TL-D 840
	OPRAWA HALOGENOWA IP65 500W
	WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
	RURA PVC
	KORYTKO OCYNKOWANE
	PUSZKA HERMETYCZNA N/T

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach					
Adres inwestycji: jednostka ewid.: Nagradowice miejscowość, gmina Kleszczewo działka nr 84/4, 84/10, 85/2, 83/4 obręb Krzyżowniki		Indeks	Data	Rys. Nr EL12.00	
		00	10.2017		
		Faza	Skala		
Branża: ELEKTRYCZNA		PB	1:75		
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT ANTRESOLI OŚWIETLENIE		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WPK/0179/POOE/04	spec. instalacyjna	
	Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Isański	WKP/0180/PWOE/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoproMag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com