



LEGENDA:

—•— GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T  
== RURA PVCø22

UWAGI:

1. Instalację gniazd wykonać przewodami YDY o przekroju żył 2,5mm²
2. Przewody układać w rurach PVCø22, mocowanych na ścianie.
3. Obwody gniazd wykonać bez puszek (połączenia przewodów w gniazdach)

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH, zasilanie awaryjne wg. technologii firmy EPS SYSTEM

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym  
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:		Opis	Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach						
Adres inwestycji: jednostka ewid.: Nagradowice miejscowość, gmina Kleszczewo działka nr 84/4, 84/10, 85/2, 83/4 obręb Krzyżowniki			Indeks 00	Data 10.2017	Rys. Nr  EL22.00	
Branża: ELEKTRYCZNA			Faza PB	Skala 1:50		
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT ANTRESOLI PLAN INSTALACJI ZASILANIA, GNIAZD WTYKOWYCH OGRZEWANIA I WENTYLACJI			Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektował:		mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WPK/0179/POOE/04	spec. instalacyjna	
	Sprawdził:		mgr inż. Ryszard Isański	WKP/0180/PWOE/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE  
ekoproMag  
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20  
60-688 Poznań  
ekopromag@gmail.com

RZUT ANTRESOLI 1:50