OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1		Dz2		Dz3	BG1	BG2
MATERIAŁ		STAL		STAL		STAL	STAL/PCW	STAL/PCW
WYMAGANIA TECHNICZNE		-Współczynnik przenikania ciepła max. U=1,7W/m2K. -Grubość płyty drzwiowej min 45mm. -Grubość blachy min. 0,9mm -Ochrona akustyczna 37dB -Przyłga dwustronna -Min. dwa zawiasy w tym górny z samodomykiem -Drugie skrzydło ryglowane -Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz -Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone -Drzwi osadzone na ościeżnicy stalowej -Drzwi zewnętrzne bezprogowe		-Współczynnik przenikania ciepła max. U=1,7W/m2K. -Grubość płyty drzwiowej min 45mm. -Grubość blachy min. 0,9mm -Ochrona akustyczna 39dB -Przyłga dwustronna -Min. dwa zawiasy w tym górny z samodomykiem -Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz -Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone -Drzwi osadzone na ościeżnicy stalowej -Drzwi zewnętrzne bezprogowe		-Współczynnik przenikania ciepła max. U=1,7W/m2K. -Grubość płyty drzwiowej min 45mm. -Grubość blachy min. 0,9mm -Ochrona akustyczna 39dB -Przyłga dwustronna -Min. dwa zawiasy w tym górny z samodomykiem -Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz -Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone -Drzwi osadzone na ościeżnicy stalowej -Drzwi zewnętrzne bezprogowe	-Współczynnik przenikania ciepła max. U=1,3W/m2K. -Obciążenie wiatrem 3. -Przepuszczalność powietrza (klasa 2) -Ochrona akustyczna 25dB -Grubość min segmentu 42mm -Brama garażowa bezprogowa. -Brama garażowa z prowadzeniem dla niskiego nadproża -Brama garażowa z napędem elektrycznym	-Współczynnik przenikania ciepła max. U=1,3W/m2K. -Obciążenie wiatrem 3. -Przepuszczalność powietrza (klasa 2) -Ochrona akustyczna 25dB -Grubość min segmentu 42mm -Brama garażowa bezprogowa. -Brama garażowa z prowadzeniem PIONOWYM po ścianie z oknem. -Brama garażowa z napędem elektrycznym
KOLOR		SZARY		SZARY		SZARY	SZARY	SZARY
DRZWI ZEWNĘTRZNE SCHEMATY								
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	160		90		100	350	250
	H	200		200		200	350	250
BUDYNEK	Parter	–	2L	–	1P	–	1	1
TECHNICZNY	Antresola	–	–	–	–	1L	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		–	2L	–	1P	1L	1	1

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3
MATERIAŁ		STAL	STAL (EI30)	STAL
WYMAGANIA TECHNICZNE		-Współczynnik przenikania ciepła max. U=2,1W/m2K. -Grubość płyty drzwiowej min 40mm. -Grubość blachy min. 0,6mm -Wypełnienie kartonowe ("plaster miodu") -Przyłga trójstronna -Min. dwa zawiasy w tym górny z samodomykiem -Klasa klimatyczna (klasa 3) -Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, -Drzwi osadzone na ościeżnicy stalowej -Drzwi w grupie obciążeniowej "S"	-Współczynnik przenikania ciepła max. U=1,7W/m2K. -Grubość płyty drzwiowej min 45mm. -Grubość blachy min. 0,9mm -Ochrona akustyczna 39dB -Przyłga dwustronna -Min. dwa zawiasy w tym górny z samodomykiem -Drzwi zewnętrzne otwierane do wewnątrz -Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone -Drzwi osadzone na ościeżnicy stalowej -Drzwi zewnętrzne bezprogowe -Uszczelka pęczniejąca ppoż. Odporne ogniowo.	-Współczynnik przenikania ciepła max. U=2,1W/m2K. -Grubość płyty drzwiowej min 40mm. -Grubość blachy min. 0,6mm -Wypełnienie kartonowe ("plaster miodu") -Przyłga trójstronna -Min. dwa zawiasy w tym górny z samodomykiem -Klasa klimatyczna (klasa 3) -Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, -Drzwi osadzone na ościeżnicy stalowej -Drzwi w grupie obciążeniowej "S"
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
DRZWI WEWNĘTRZNE SCHEMATY				
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	100	90	100
	H	200	200	200
BUDYNEK	Parter	1L	2P	1P
TECHNICZNY	Antresola	–	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1L	2P	1P

Widok stolarki od strony elewacji.
* L– drzwi lewe, P– prawe
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02
MATERIAŁ		PCW	PCW
WYMAGANIA TECHNICZNE		-Współczynniku przenikania ciepła max. U=1,1W/m2K. -System mikrowentylacji pomieszczeń -Okna rozwierne i uchylne -Szyba zespolona jednokomorowa -Gaz – argon -Okna szklone pakietem szklanym	-Współczynniku przenikania ciepła max. U=1,1W/m2K. -System mikrowentylacji pomieszczeń -Okna rozwierne i uchylne -Szyba zespolona jednokomorowa -Gaz – argon -Okna szklone pakietem szklanym
KOLOR		SZARY	SZARY
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMATY			
Wymiary w świetle muru [cm]	S	182	182
	H	122	92
Wymiary okna [cm]	So	180	180
	Ho	120	90
BUDYNEK	Parter	1	–
TECHNICZNY	Antresola	–	4
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1	4

Przed zamówieniem okien należy skorygować ich wymiary na budowie.
Widok od strony elewacji.

±0,00 = 83,70 m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BIOLOGICZNO - MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NAGRADOWICACH

Adres inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Nagradowice
gmina Kleszczewo, działka nr ewid. 84/4, 84/10, 85/2
obręb Krzyżowniki

Branża: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	11.2017	R00 P 05.280/17
Faza: PW	Skala: 1:100	AK 60.00

Rysunek:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Jakub Taszarek	WKP/0196/POOK/06	spec. konstrukcyjno–budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Wieczorek	WKP/0175/POOK/05	spec. konstrukcyjno–budowlana	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoproMag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com