



±0,00 = 83,70 m n.p.m.

LEGENDA:

- TA-01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
- DM-1.01 - DM-1.03 - DMUCHAWY
- WDM-1.01 - WDM-1.03 - WENTYLATORY DMUCHAWY
- RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
- ZM-1.05 - ZAWÓR ODPROWADZANIA KONDENSATU
- SO-1.01 - SONDA POMIARU TLENIUROZPUSZCZONEGO
- SNH/NO - 1.01 - SONDA POMIARU AZOTANÓW (NOx) I AMONIAKU (NH4)
- RS-1.11 - ROZDZIELNICA SERWISOWA KOMPRESORA KS-1.01
- KS-1.01 - KOMPRESOR SONDY AZOTANÓW I AMONIAKU

UWAGI

- Do rozruchu silników dmuchaw zastosować softstartery
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)
- Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa C

Pomieszczenie dmuchaw

Reaktor BIOLOGICZNY 3A

Nazwa inwestycji:		Opis		Data		Nazwisko		Podpis	
Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach									

Adres inwestycji:		Indeks		Data		Rys. Nr	
jednostka ewid.: Nagradowice miejscowość, gmina Kleszczewo		00		10.2017		P 05.280/17	
działka nr 84/4, 84/0, 85/2		Faza		Skala			
obręb Krzyżowniki		PW		-		TE51/1/1.00	
Branża: TECHNOLOGIA							

Rysunek:		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Specjalność		Podpis	
Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 1		mgr inż. Maciej Nowaczyński		WPK/0179/P00E/04		spec. instalacyjna			
		mgr inż. Ryszard Isoriski		WKP/0180/PNOE/04		spec. instalacyjna			