



RZUT PRZYZIEMIA 1:50

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m²]
01	KORYTARZ	2,59
02	POM. SOCJALNE	10,05
03	SZATNIA PRZEPUSTOWA	
03a	Szatnia odzieży wierzchniej	1,20
03b	Komunikacja	2,33
03c	Natrysk	1,70
03d	Szatnia odzieży roboczej	7,89
03e	WC	1,51
04	POM. TECHNICZNE	51,34
05	POM. DMUCHAW	25,04
06	POM. MAGAZYNOWE	11,25
07	POM. MAGAZYNOWE	12,78
08	POM. NA KONTENER	26,67

■ połączenie nierozłączne spawane
● połączenie rozłączne śrubowe

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

- UWAGI:**
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm² do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
 - Przewody układać:
 - w pomieszczeniach socjalnych w rurach PVCØ22, mocowanych na ścianie na uchwytych rurowych U22,
 - w pomieszczeniach technicznych w rurze PVCØ47, mocowanej na ścianie na uchwytych rurowych .
 - Oprawy mocować do stropu chyba że na planach określono inaczej
 - Oprawy zewnętrzne halogenowe mocować na wysokości 3m.
 - Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1.5m.

- A OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA IP65 2x36W TL-D 840
B OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA IP65 2x18W TL-D 840
- H OPRAWA HALOGENOWA IP65 500W
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG. 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
- L1 OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA IP65 1x38W
- Aw MODUL AWARYJNY 2H
- W WENTYLATOR ŁAZIENKOWY
- RURA PVC
- KORYTKO OCYNKOWANE
- PUSZKA HERMETYCZNA N/T

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagrodowicach UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym				
Adres inwestycji: jednostka ewid.: Nagrodowice miejscowość, gmina Kleszczewo działka nr 84/4, 84/10, 85/2, 83/4 obręb Krzyżowniki				
Branża: ELEKTRYCZNA		Indeks 00	Data 10.2017	Rys. Nr EL11.00
		Faza PW	Skala 1:75	
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY PLAN INSTAL. OŚWIETLENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWN.		Imię i Nazwisko mgr inż. Maciej Wawrzyniak	Nr uprawnień WPK/0179/POOE/04	Specjalność spec. instalacyjna
		Projektował: mgr inż. Ryszard Isański	WPK/0180/PWOE/04	Podpis

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoproMag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com