



LEGENDA:

GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T
RURA PVCø22

UWAGI:

- Instalację gniazd wykonać przewodami YDY o przekroju żył 2,5mm²
- Przewody układać w rurach PVCø22, mocowanych na ścianie.
- Obwody gniazd wykonać bez puszek (połączenia przewodów w gniazdach)

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:		Opis		Data	Nazwisko	Podpis	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach							
Adres inwestycji: jednostka ewid.: Nagradowice miejscowość, gmina Kleszczewo działka nr 84/4, 84/10, 85/2, 83/4 obręb Krzyżowniki							
Indeks 00 Faza PW				Data 10.2017 Skala 1:50		Rys. Nr EL22.00	
Branża: ELEKTRYCZNA							
Rysunek:	BUDYNEK TECHNICZNY RZUT ANTRESOLI PLAN INSTALACJI ZASILANIA, GNIAZD WTYKOWYCH OGRZEWANIA I WENTYLACJI		Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
			Projektował: mgr inż. Maciej Wawrzyniak		WPK/0179/POOE/04	spec. instalacyjna	
			Sprawdził: mgr inż. Ryszard Isański		WKP/0180/PWOE/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoproMag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com