



Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m²]
01	KORYTARZ	2,59
02	POM. SOCJALNE	10,05
03	SZATNIA PRZEPUSTOWA	
03a	Szatnia odzieży wierzchniej	1,20
03b	Komunikacja	2,33
03c	Natrysk	1,70
03d	Szatnia odzieży roboczej	7,89
03e	WC	1,51
04	POM. TECHNICZNE	51,34
05	POM. DMUCHAW	25,04
06	POM. MAGAZYNOWE	11,25
07	POM. MAGAZYNOWE	12,78
08	POM. NA KONTENER	26,67

■ połączenie nierozłączne spawane
● połączenie rozłączne śrubowe

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

UWAGI:

- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm² do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
- Przewody układać:
 - w pomieszczeniach socjalnych w rurach PVCØ22, mocowanych na ścianie na uchwytych rurowych U22,
 - w pomieszczeniach technicznych w rurze PVCØ47, mocowanej na ścianie na uchwytych rurowych U47.
- Oprawy mocować do stropu chyba że na planach określono inaczej
- Oprawy zewnętrzne halogenowe mocować na wysokości 3m.
- Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,5m.

- A
B
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840
OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA TCW 215/218, 2x18W TL-D 840
- H
- OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W
WYŁĄCZNIK 1-BIEG. 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
- L1
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA LEOPARD 1X38W
MODUL AWARYJNY 2H
WENTYLATOR ŁAZIENKOWY EDM-160EC
RURA PVC
KORYTKO OCYNKOWANE
PUSZKA HERMETYCZNA N/T

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagrodowicach				
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego				
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym				
Adres inwestycji: jednostka ewid.: Nagrodowice miejscowość, gmina Kleszczewo działka nr 84/4, 84/10, 85/2, 83/4 obręb Krzyżowniki				
Branża: ELEKTRYCZNA				
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY PLAN INSTAL. OŚWIETLENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWN.		Indeks 00	Data 10.2017	Rys. Nr EL11.00
Projektował: mgr inż. Maciej Wawrzyniak		Faza PW	Skala 1:75	
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Isański		Nr uprawnień WPK/0179/POOE/04	Specjalność spec. instalacyjna	Podpis
		WKP/0180/PWOE/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoproMag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com