



Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m <sup>2</sup> ]
11	Antresola	gres	93,45

- UWAGI:**
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm<sup>2</sup>, do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
  - Przewody układać:
    - w pomieszczeniach antresoli w rurach PVCø22, na uchwytych rurowych U22,
  - Oprawy wewnętrzne mocować do stropu lub zgodnie z opisem na planach
  - Wyłączniki do opraw znajdują się na parterze.
  - Oprawę zewnętrzną H mocować maksymalnie wysoko na ścianie

**LEGENDA:**

	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA TCW 215/258, 2x58WW TL-D 840
	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA TCW 215/236, 2x36W TL-D 840
	OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W
	WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
	RURA PVC
	KORYTKO OCYNKOWANE
	PUSZKA HERMETYCZNA N/T

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SIECI TNS

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym  
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach				
Adres inwestycji: jednostka ewid.: Nagradowice miejscowość, gmina Kleszczewo działka nr 84/4, 84/10, 85/2, 83/4 obręb Krzyżowniki		Indeks 00	Data 10.2017	Rys. Nr <b>EL12.00</b>
Branża: ELEKTRYCZNA		Faza PB	Skala 1:75	
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT ANTRESOLI OŚWIETLENIE		Imię i Nazwisko mgr inż. Maciej Wawrzyniak	Nr uprawnień WPK/0179/POOE/04	Specjalność spec. instalacyjna
		Projektował: mgr inż. Ryszard Isański	WPK/0180/PWOE/04	Podpis

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE  
ekoproMag  
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20  
60-688 Poznań  
ekopromag@gmail.com