



**ZAKŁAD KOMUNALNY**  
W KLESZCZEWIE SP. Z O.O.

Kleszczewo, dnia 28.01.2020 r.

**Postępowanie nr 02/2020**

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Krerowie gm. Kleszczewo wraz z dodatkowym wyposażeniem SUW wg specyfikacji

**Pytanie 1**

Czy konieczne jest zastosowanie przetwornic częstotliwości na każdej z pomp głębinowych?  
Czy do sterowania ujęciem wody nie wystarczy przetwornica na pompie głębinowej w studni s1, a studnia s2 będzie pracowała zgodnie z charakterystyką pompy?

**Odp.** Zamawiający rezygnuje z zamontowania przetwornicy częstotliwości na pompie głębinowej studni nr 2.

PROKURENT  
  
mgr. Anna Grzeszczak