

Kleszczewo, dnia 01.03.2023 r.

Postępowanie nr 1/2023

Pytanie nr 1

W zakresie przedmiotu zamówienia oprócz wykonania otworu nr 3 jest również wykonanie obudowy studziennej, z uwagi na brak wyspecjalizowanych parametrów, rodzaju obudowy i innych danych w tym zakresie prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej decyzji/ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (obudowa z armaturą) dla studni nr 3.

Odp.

Planowana średnica rurociągu tłoczego oraz armatury w obudowie studni – DN100. Rysunek obudowy z zaznaczoną armaturą należy załączyć do oferty.

Obudowa ogrzewana. Energię elektryczną do obudowy zapewnia inwestor.

W ofercie należy podać długość planowanej do montażu pionowej rury tłocznej w studni.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie studni nr 3.

Odp.

Projekt robót geologicznych zatwierdzony został decyzją nr DSK-I-OG.7430.39.2022 z dnia 11.11.2022 r. Decyzję załączono do dokumentacji przetargowej.

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Pomin