

Postępowanie nr 7/2023

„Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla miejscowości Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce gmina Kleszczewo – zadanie A, B, C

zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szafranowej w m. Gowarzewo gm. Kleszczewo”

Pytanie nr 1:

Czy droga, na której będą toczone prace jest drogą gminną, oraz proszę o wytyczne dot. odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Nasza propozycja:

- 25 cm kruszywa 0-31,5 naturalnego
- 5 cm podsypka piaskowa
- kostka z rozbiórki

Mając na uwadze, że na mapie do celów projektowych nie są zaznaczone wszystkie zbiorniki bezodpływowe proszę o informację, czy Zamawiający uzgodnił z mieszkańcem każdą lokalizację przyłącza.

Odp.

Ulica Szafranowa w Gowarzewie (stanowiąca teren inwestycji) jest drogą gminną.

Odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach instalacyjnych należy wykonać zgodnie z 'Projektem Odtworzenia Nawierzchni Dróg Gminnych'. Projekt ten zostanie dołączony do postępowania przetargowego.

Lokalizacje przyłączy kanalizacji sanitarnej zostały uzgodnione ze wszystkimi mieszkańcami.

PREZES ZARZĄDU


Ryszard Pomin