ZAKŁAD KOMUNALNY
W KLESZCZEWIE Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
NIP 777-328-84-84 tel. 61 8176 062

Zapytanie ofertowe w trybie zamówień sektorowych

Zakup pomp głębinowych szt.2 o parametrach:

Czynnik tłoczony : woda

Max temp. Cieczy : 40°C

Temp. Maks. Cieczy przy 0.15 m/s : 40 °C

Przepływ obliczeniowy min 12,5 m^3/h

Wysokość podnoszenia pompy min 48 m

Moc znamionowa silnika około 5,5 kW

Średnica pompy : nie większa niż 196 mm

Minimalne wymagania ogólne:

- pompa odśrodkowa, trzystopniowa
- osłony przeciwpiaskowe łożysk ślizgowych pompy
- przyłącze tłoczne kołnierzowe DN80 zintegrowane z korpusem pompy,
- zintegrowany zawór zwrotny z możliwością jego podwieszenia/ zablokowania w pozycji otwartej
- wirnik wykonany z mosiądzu MK 80, korpusy: żeliwo 250,
- możliwość pompowania wody z ilością piasku rzędu 100 g/m^3
- silnik przezwajany
- łożysko wzdłużne wielosegmentowe, wahliwe
- silnik wypełniony mieszaniną wody i glikolu

Termin realizacji do 15.05.2018r.

Prosimy o podanie ceny netto oraz ceny brutto za 2 szt.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Robert Romin
20.04.2018 r.