

Kleszczewo, dnia 16.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 04/2021

Pytanie nr 1

Czy dla studni której dotyczy opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w NAGRADOWICACH na działce nr 80/7, obręb Krzyżowniki posiadają Państwo dokumentację hydrogeologiczną oraz decyzję hydrogeologiczną zatwierdzającą zasób wody w ujęciu?

Odp. TAK.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do opublikowanego Zapytania ofertowego nr 4/2021 „Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w NAGRADOWICACH na działce nr 80/7, obręb Krzyżowniki, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. Wielkopolskie”, uprzejmie proszę o informację, czy posiadacie Państwo i czy celem przygotowania operatu i wniosku o nowe pozwolenie wodnoprawne udostępnicie wyłonionemu wykonawcy:

- archiwalny operat wodnoprawny,

Odp. TAK.

- zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną dla ujęcia,

Odp. TAK.

- decyzję zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia (wydaną przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu z 06.08.1976 r.),

Odp. TAK.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego dla ujęcia wody proszę o informację jaki roczny pobór wód powinien być wpisany w decyzji wodnoprawnej?

Odp. W ostatnich latach nie była eksploatowana, była poddana modernizacji dlatego pobór wód podziemnych należy przyjąć maksymalnie duży ale nie mniej niż 131.000 m³/rok.

Pytanie nr 4

Prosimy o przesłanie obowiązującej decyzji.

Odp. Obowiązująca decyzja zamieszczona na stronie internetowej: <http://zk.kleszczewo.pl/bip/wp-content/uploads/2021/06/Zapytanie-ofertowe-nr-4-akt.-14.06.2021.pdf>

Pytanie nr 5

Czy udostępnią Państwo Wykonawcy na etapie realizacji zadania starą dokumentację (operat wodnoprawny) na podstawie, której wydane zostało obowiązujące pozwolenie?

Odp. TAK

Pytanie nr 6

Czy posiadają Państwo i udostępnią Wykonawcy przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych - studni?

Odp. TAK.

Pytanie nr 7

Czy dysponują Państwo aktualnymi wynikami badań wód?

Odp. TAK.

Pytanie nr 8

Czy zaszyły jakieś zmiany w stosunku do obowiązującego pozwolenia, których konieczne będzie uwzględnienie przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia?

Odp. NIE.

Pytanie nr 9

Czy posiadają i udostępnią Państwo dokumentację hydrogeologiczną?

Odp. TAK.

Pytanie nr 10

Oczekiwany termin realizacji zlecenia (przekazanie operatu).

Odp. Zgodnie z projektem umowy, czyli 31.12.2021 r.

Pytanie nr 11

Po czyjej stronie są koszty uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej, wypisu z rejestru gruntów, wypisów z MPZP?

Odp. Po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Po czyjej stronie jest dokonanie opłaty administracyjnej?

Odp. Po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Proszę o przesłanie projektu umowy o którym jest mowa w zapytaniu ofertowym, niestety jako projekt umowy został załączony ponownie plik z zapytaniem ofertowym.

Odp. Projekt umowy zamieszczony na stronie internetowej: <http://zk.kleszczewo.pl/bip/wp-content/uploads/2021/06/PROJEKT-UMOWY-operat-wodno-prawny-SUW-Nagradowice-1.pdf>

Pytanie nr 14

Proszę o podanie danych dotyczących studni nr 2, tj. wydajność eksploatacyjna studni (Q_e) wraz z depresją eksploatacyjną (Se) oraz średnim współczynnikiem filtracji k_f $\bar{s}_r$ (z dokumentacji hydrogeologicznej) lub proszę o przesłanie skanu zbiorczego zestawienia wyników wiercenia dla studni (dołączone do dokumentacji hydrogeologicznej).

Są to informacje potrzebne do wyliczenia leja depresji dla każdej ze studni i oszacowania liczby działek znajdujących się w ich zasięgu, co przedkłada się na oszacowanie kosztów związanych z wypisami z rejestru gruntów, mapami i wypisami z mpzp.

Odp. $Q_e=18 \text{ m}^3/\text{h}$, $Se=22,25 \text{ m}$, $q=0,8 \text{ m}^3/\text{h}$.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy dokumentację hydrogeologiczną studni oraz ewentualne aneksy i dodatki do niej związane z rekonstrukcjami studni wchodzących w skład ujęcia?

Odp. TAK.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy decyzję zatwierdzającą zasoby studni oraz ujęcia - GP-V-423-42/76 z dn. 6 sierpnia 1976 r.?

Odp. Tak, Zamawiający udostępni kopię decyzji.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy poprzedni operat wodnoprawny wraz z załącznikami, na podstawie którego uzyskano obowiązujące pozwolenie wodnoprawne?

Odp. TAK.

Pytanie nr 18

Kto wnosi opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz za wygaszenie dotychczasowej decyzji na pobór wody podziemnej? Zamawiający czy Wykonawca?

Odp. Zamawiający

Pytanie nr 19

Czy Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i opłacić we własnym zakresie wypisy z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu leja depresji studni, mapy zasadniczej, oraz wypisu i wyrys z mpzp?

Odp. Tylko pozyskać, opłaty po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie pełnił funkcję Pełnomocnika Zamawiającego?

Odp. TAK.

KIEROWNIK
Działu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Krzysztof Krauze