

Kleszczewo, dnia 16.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 04/2021

Pytanie nr 21

Podanie promienia leja depresji wyznaczonego dla studni w celu oszacowania ceny za wypisy z rejestru gruntów.

Odp. Nie dotyczy, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego na pytania potencjalnych wykonawców zamieszczonymi na stronie Zakładu, koszty te są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 22

Czy wykonywane badania wód są prawidłowe?

Odp. Są rzeczywiste (po uzdatnieniu spełniają wymagania prawne).

Pytanie nr 23

Czy udostępniają państwo dokumentację hydrogeologiczną?

Odp. Tak posiadamy.

Pytanie nr 24

Umowa mówi o 5 tygodniach na przedstawienie projektu operatu i 60 dniach na złożenie wniosków do organu, natomiast w zapytaniu ofertowym jest napisane, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji wyznaczono do 30.11.2021 r.; jak to rozumieć?

Odp. Wiążące są zapisy wzoru umowy (przedmiot umowy: operat wraz z pozwoleniem wodnoprawnym u nas do 30.12.2021).

Pytanie nr 25

Napisali państwo, że obecne wydobywanie wody jest na poziomie ok. 26 m³/h (w pozwoleniu mają państwo określone Q_{max}/h = 18 m³/h) - co w związku z tym faktem?

Odp. Rozbiory wody uzdatnionej dochodzą do 315 m³/d, a godzinowe do 26 m³/godz dotyczy to wody uzdatnionej a nie surowej, którą wydobywamy max 18 m³/h.

KIEROWNIK
Działu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Krzysztof Krauze