

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr 11) w Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach

Ważne do: 25.10.2027

Budynek oceniany


Rodzaj budynku	Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków
Adres budynku	Oczyszczalnia Ścieków w Nagradowicach, gmina Kleszczewo, działka nr ewid. 84/4 obręb Krzyżowniki
Całość/część budynku	całość
Rok zakończenia budowy	
Rok budowy instalacji	
Liczba mieszkań	-
Powierzchnia użytkowa (Af, m ²)	44,5

Cel wykonania świadectwa

☒ budynek nowy
 ☐ budynek istniejący
☐ najem/sprzedaż
 ☐ rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

budynek oceniany EP = **280,1** kWh/m²



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg. WT2017

niedotrzymane

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

budynek oceniany **280,1** kWh/m²*rok

budynek wg WT2014 **149,5** kWh/m²*rok

Zapotrzebowanie na energię końcową

budynek oceniany **77,9** kWh/m²*rok

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - **stacja**
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Poznań

Sprawdził świadectwo:

imię i nazwisko
Magdalena Magott
nr uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:
WKP/0327/OWOS/09
data wystawienia:
26.10.2017

pieczętka, data, podpis