

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku socjalnego (obiekt nr 13) w Oczyszczalni Ścieków w Nagradowicach


Ważne do: 25.10.2027

Budynek oceniany

Rodzaj budynku	Budynek socjalny	
Adres budynku	Oczyszczalnia Ścieków w Nagradowicach, gmina Kleszczewo, działka nr ewid. 84/4 obręb Krzyżowniki	
Całość/część budynku	całość	
Rok zakończenia budowy/rok		
Rok budowy instalacji		
Liczba mieszkań	-	
Powierzchnia użytkowa (Af, m ²)	61,5	
Cel wykonania świadectwa	☐ budynek nowy ☒ budynek istniejący	
	☐ najem/sprzedaż ☐ rozbudowa	

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

budynek oceniany EP = 448,7 kWh/m²



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg. WT2017

niedotrzymane

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

budynek oceniany 448,7 kWh/m²*rok

budynek wg WT2008 175,0 kWh/m²*rok

Zapotrzebowanie na energię końcową

budynek oceniany 148,4 kWh/m²*rok

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - stacja
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Poznań

Sprawdził świadectwo:

imię i nazwisko
Magdalena Magott
nr uprawnień budowlanych albo wpisu do rejestru:
WKP/0327/OWOS/09
data wystawienia:
26.10.2017

pieczęć, data, podpis