

Postępowanie nr 3/2022

Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Gowarzewie przy ul. Swarzędzkiej 8

Pytanie nr 1

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem dotyczącym postępowania w/w zadania zwracamy się z następującym pytaniem:

Czy biorąc Państwo pod uwagę aby pozostawić kolumnę rur $\varnothing$ 457mm do głębokości 56m w korku cementowym i pozostawienie ich w otworze jako izolacji warstw wodonośnych - celem jest kontynuacja założeń projektowo - wykonawczych z otworu nr 1M.

Odp.

Należy pozostawić w otworze osłonowe rury stalowe $\varnothing$ 457 w celu należytej ochrony czynnej na tym ujęciu czwartorzędowej warstwy wodonośnej.

PREZESZARZĄDU

Ryszard Pomin