



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 listopada 2022 r.

za dowodem doręczenia

ZAKŁAD KOMUNALNY
W KLESZCZEWIE Sp. z o.o.

wpl. 17. 11. 2022

Nr rej.

Ref.

1509/613/2022

EP
17.11.2022

DSK-I-OG.7430.39.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo,

ORZEKAM

I. Zatwierdzić „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich - miocenów – studni podstawowej nr 3 oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Nagrodowice”, zwany dalej „Projektem...”.

II. Zakres prac geologicznych określonych „Projektem ...” obejmuje:

1. Wykonanie na działce o numerze ewid.: 80/7, obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo studni podstawowej nr 3 o głębokości 160,0 m p.p.t., ujmującej wodę z utworów neogeńskich-miocenów (rozdz. II.1, zał. nr 3);
2. Wykonanie obserwacji i badań terenowych oraz badań laboratoryjnych (rozdz. II.4 i II.11);
3. Wykonanie pomiarów geodezyjnych (rozdz. II.10);
4. Opracowanie dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.

III. „Projekt ...” zatwierdza się na okres do dnia 8 listopada 2027 r.

UZASADNIENIE

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, pismem z dnia 15 czerwca 2022 r. (data wpływu 22 czerwca 2022 r.) , wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, o zatwierdzenie ww. „Projektu ...”.



Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego wynika z art. 80 ust. 1 w związku z art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego.

Tutejszy Organ pismem znak: DSK-I-OG.7430.39.2022 z dnia 27 września 2022 r. zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu ...”.

Uwzględniając dyspozycję art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tutejszy Organ, pismem znak: DSK-I-OG.7430.39.2022 z dnia 27 września 2022 r., zwrócił się do Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zaopiniowania planowanego zatwierdzenia „Projektu ...”. Organ opiniujący postanowieniem znak: OR.6540.25.2022 z dnia 10 października 2022 r. zaopiniował pozytywnie przedłożony „Projekt ...”.

Wypełniając dyspozycję art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, przed wydaniem decyzji zatwierdzającej „Projekt ...”, pismem znak: DSK-I-OG.7430.39.2022 z dnia 17 października 2022 r., poinformował Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów. Strony nie skorzystały z tego uprawnienia.

W toku postępowania, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Strony zostały poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Ujęcie wody podziemnej z utworów neogeńskich – miocenskich, składa się aktualnie z jednej studni oznaczonej nr 2, pracującej w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q=40,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s=18,6 - 22,25 \text{ m}$, w dokumentacji hydrogeologicznej pn.: „Dokumentacja geologiczna zawierająca ustalenie zasobów wód podziemnych na terenie Stacji Hodowli Roślin w miejscowości Nagradowice, gmina Kleszczewo, woj. poznańskie”, zatwierdzonej decyzją Wojewody Poznańskiego znak: GP-V-423-42/76 z dnia 6 sierpnia 1976 r. Studnia nr 3 zostanie wykonana na działce o nr ewid. 80/7, obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo i będzie pracować jako studnia podstawowa, natomiast studnia nr 2 pełnić będzie funkcję otworu awaryjnego.

Woda z ujęcia Nagradowice przeznaczona jest głównie dla zaopatrzenia w wodę niezbędną do picia, potrzeb socjalno-bytowych i gospodarczych mieszkańców oraz celów przemysłowych.

Celem prac geologicznych jest ustalenie wydajności eksploatacyjnej projektowanego otworu studziennego nr 3, a w konsekwencji ustalenie nowych, większych zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q=51 \text{ m}^3/\text{h}$ dla przedmiotowego ujęcia wody z utworów neogeńskich – miocenskich.

Wyniki prac geologicznych z wykonania studni podstawowej nr 3, zostaną przedstawione w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, sporządzonej zgodnie z wymogami § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

W toku prowadzenia postępowania tutejszy Organ stwierdził, że przedmiotowy „Projekt...” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczystości) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Wobec powyższego niniejsza decyzja zostaje doręczona także właścicielowi nieruchomości gruntowej, w granicach której będą wykonywane roboty geologiczne określone w „Projekcie...”.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.). Opłatę wpłacono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych – ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Załączniki: 2 egz. „Projektu ...”.

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. + 1 egz. „Projektu...”
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
2. Gmina Kleszczewo (ePUAP)
3. Wojewódzkie Archiwum Geologiczne + 1 egz. „Projektu...”
4. Aa