



UWAGA:

W budynku należy wymienić fragment instalacji doprowadzającej wodę do zbiorników retencyjnych: zawór odcinający, wodomierz, trójnik z odejściem z nasadą strażacką, trójnik z podłączeniem tłoczenia NaOCl, zawór zwrotny, kolano. Instalację należy wykonać z żeliwa DN 150.

Biurowo-Projektowo-Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska os. Jana III Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznań				
Inwestor	Zakład Komunalny w Kleszczewie ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo			
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Gowarzewo gm. Kleszczewo, działka nr ewid. 92/21			
Zadanie	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka istniejących zbiorników na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Swarzędzkiej 8, w miejscowości Gowarzewo, gm. Kleszczewo			
Tytuł rysunku	Rzut budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo			
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektował	mgr inż. Magdalena Lewandowska	WKP/0145/PWOS/04		
Sprawdził	mgr inż. Natalia Sikorska-Pawlicka	WKP/0274/POOS/04		
Stadium	Projekt budowlany Branża sanitarna	Data opracowania 06.2017 r.	Skala -----	Nr rys. 6