

Kleszczewo, dnia 14.06.2019 r.

Postępowanie nr 4/2019

Pytanie nr 5

Czy dopuszcza się inny materiał wykonania rur wznosnych niż ocynk ogniowy. Czy rury mają mieć średnice fi 100?

Odp. Dopuszcza się wykonanie rur wznosnych ze stali kwasoodpornej, natomiast przy zastosowaniu tego materiału do rur wznosnych, całe orurowanie w obudowie typu Lange razem z głowicą i poza obudową należy wykonać ze stali kwasoodpornej.

Zgodnie z SIWZ cz. II OPZ pkt. 3 Przykładowa obudowa typu Lange podpunkt 26 średnica rury tłocznej (wznosnej) ma wynosić fi 100 mm (DN 100)

Pytanie nr 6

Proszę o doszczególnienie wyposażenia wewnątrz odbudowy studziennej. Np.: Dodatkowe gniazdo zasilające 230 V, wyjście na złączkę strażacką etc.

Odp. Obudowę typu Lange należy wyposażyć w dodatkowe gniazdo 230 V, bez złączki strażackiej.

Pytanie nr 7

Czy na wybudowanym nasypie wynoszącym obudowę wykonać schody np. z elementów betonowych?

Odp. Na wykonanym nasypie „kopcu” należy wykonać schody betonowe (zbrojone) wylwane na miejscu lub prefabrykowane.

Pytanie nr 8

Czy rury wznosne mają być wyposażone w rurki piezometryczne, ile sztuk, jakie średnice?

Odp. Zgodnie z SIWZ cz. II OPZ pkt. 3 Przykładowa obudowa typu Lange podpunkt 9: Głowicę studni należy wyposażyć w 2 szt. rur stalowych ocynkowanych Ø32 (długość rur do poziomu pompy, jeden otwór do pomiaru gwizdawką poziomu lustra wody w studni, drugi otwór do wprowadzenia sondy hydrostatycznej).

Pytanie nr 9

W jakiej odległości za kopcem na rurach tłocznych ma być zamontowana redukcja DN100/DN150?

Odp. Redukcję DN100/DN150 należy wykonać bezpośrednio przy obudowie typu Lange zgodnie z rysunkiem w SIWZ cz. II OPZ pkt. 3 Przykładowa obudowa typu Lange. Redukcję należy zamontować na rzędnej 84,46 (oś rurociągu).

PROKURENT

mgr Anna Grzeszczak