

- PRZEKRÓJ A-A -

-NAPOWIETRZANIE WODY-

Aerator ciśnieniowy: 1szt.
DN1000, V1=1,5m³
Mieszacz statyczny rurowy: 1szt.
DN100

-FILTRACJA CIŚNIENIOWA-

Filtry ciśnieniowe: 3szt.
 $\varnothing 1500 \text{ mm}$; $F1 = 1,77 \text{ m}^2$
 $F_c = 5,3 \text{ m}^2$; $H_{pl} = 1,5 \text{ m}$
 $Q_c = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$; $v_f = 5,7 \text{ m/h}$

-DMUCHAWA PŁUCZĄCA-

Drumhawa: 1szt.

-ISTNIEJĄCY ZESTAW SPECJOWY-

-POMPA PŁUCZĄCA-

PLUKANIE FILTRÓW
Pompa pozioma: 1szt.
Q=80,0m³/h, H=12,0mH₂O

- PRZEKRÓJ B-B -

-NAPOWIETRZANIE WODY-

Aerator ciśnieniowy: 1szt.
DN1000, V1=1,5m³
Mieszacz statyczny rurowy: 1szt.
DN100

- PRZEKRÓJ C-C -

-POMPA PŁUCZĄCA-

PLUKANIE FILTROW
Pompa pozioma: 1szt.
Q=100,0m³/h, H=12,0mH₂O,
P1=4,0kW

Wszystkie kołnierze, armatura o wymiarach przyłączeniowych wg PN10/PN16 (owiercenie)

Grubości kołnierzy zaślepiających według normy dla ciśnienia PN10/PN16.

nakrętki) ze stali AISI 316/316L.

Połączenia spawane w poziomie jakości "b".

Kształtki dopasować po dostarczeniu armatury na budowę i sprawdzeniu zgodności długości ich wbudowania oraz owierceń kolumny z projektem.

Wszystkie kształtki wykonane warsztatowo
piaskować i trawić w wykorzystaniem
atestowanych środków.

Pompy posadowić na stelażu ze stali nierdzewnej AISI 304/304L z podkładami antywibracyjnymi.

Dmuchawę posadowić na stelażu ze stali nierdzewnej na podkładkach antywibracyjnych bezpośrednio na posadzce.

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24 62-300 Wyrzyska tel. 691 683 350, 691 737 853 biuro@nentech.pl			
Opracował	dr inż. Łukasz Weber	podpis	
Opracował	mgr inż. Karol Szambelańczyk	podpis	
Opracował	mgr inż. Sławomir Monarcha	podpis	
Projektant	inż. Ryszard Szambelańczyk	podpis	
Objekt	Stacja Uzdzielania Wody w Nagrodowicach, gm. Kleszczewo	skala	1:50
Typul rysunku	PRZEKROJE A-A, B-B I C-C	data	04.2019
Investor	Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. ul. Sportowa 3, 63 - 005 Kleszczewo	rys. nr	T.02