

Kleszczewo, dnia 12.09.2019 r.

Postępowanie nr 9/2019

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” w zakresie dotyczącym rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujące przedmiary robót budowlano – konstrukcyjnych.

Odp. Zamawiający dnia 06.09.2019 r. uzupełnił załączniki o przedmiar robót konstrukcyjno-budowlanych. Jednocześnie zwraca uwagę, że przedmiary stanowią materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o dokumentację geologiczną.

Odp. Zamawiający dnia 06.09.2019 r. uzupełnił załączniki o dokumentację geologiczną.

Pytanie nr 3

W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia oraz koniecznością dokładnej weryfikacji dokumentacji i koniecznością zebrania cen dostawy urządzeń i materiałów prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o co najmniej jeden tydzień.

Odp. Zamawiający przesuwa termin złożenia ofert na dzień 27.09.2019 r. godz. 14:00

Pytanie nr 4

W związku z koniecznością wycinki istniejących drzew w miejscu lokalizacji nowych obiektów:

- a) Czy jest potrzebna i czy Inwestor posiada zgodę na wycinkę drzew?
- b) Kto ponosi koszty ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew?
- c) Jeżeli koszty opłat należy ująć w ofercie, to proszę o informację o tym, jaki gatunek drzew podlega wycięciu i jaki ma obwód na wysokości 130 cm.

Odp. a) Zamawiający dysponuje decyzją na usunięcie drzew nr WŚ.613.9.38.2017.XII z dnia 29.09.2017 roku, która utraciła obecnie swoją ważność. Zamawiający wystąpi do Gminy Kleszczewo z wnioskiem o wydanie nowej decyzji na wycinkę drzew.
b) Koszty administracyjne związane z ww. wycinką drzew ponosić będzie Zamawiający.
c) Koszt wycinki i utylizacji wyciętych drzew i karczwy należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 5

Czy w remontowanym budynku socjalnym stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie na nową czy też należy zamontować uzyskana rozbiórkową.

Odp. W budynku socjalnym stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie na nową a koszt należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 6

Czy wykonanie nowej elewacji budynku socjalnego (ob. 13) wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to proszę o opis techniczny remontu elewacji – szczególnie w miejscach po zamurowanych oknach.

Odp. Dla budynku socjalnego należy wykonać docieplenie oraz tynk zewnętrzny (zgodnie z przedmiarem) a koszt należy ująć w ofercie.

Pytanie nr 7

Czy w zakres oferty wchodzi remont dachu budynku socjalnego? Jeżeli tak, to proszę o uszczegółowienie i opis zakresu robót.

Odp. Dla budynku socjalnego należy wykonać docieplenie stropodachu styropianem oraz wykonać izolację przeciwwodną z papy termozgrzewalnej np. typu Aspot Extra W-PYE250 S52 SBS gr. 5,2 mm lub o nie niższych parametrach, na papie podkładowej i gruncie asfaltowym np. Siplast Primer Ico lub o nie niższych parametrach wraz z uszczelnieniem przejść instalacyjnych i montażem obróbek blacharskich a koszt ująć w ofercie.

Pytanie nr 8

Zawracamy się z prośbą o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (rozdział 28, pkt. 28.2, ppkt 1) SIWZ) z 10% na 5%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o możliwość łączenia pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych (Ekspert 3) z funkcją specjalisty AKPiA (Ekspert 4).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę łączenie pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych (Ekspert 3) z funkcją specjalisty AKPiA (ekspert 4).

Pytanie nr 10

Z uwagi na lokalizację reaktorów biologicznych w miejscu istniejących lagun osadowych prosimy o potwierdzenie, że można je wyłączyć z istniejącego ciągu technologicznego bez dokonywania żadnych tymczasowych rozwiązań?

Odp. Laguna nie jest użytkowana i podlega likwidacji bez dokonywania żadnych tymczasowych rozwiązań.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację po czystej stronie jest usunięcia osadów ze zbiorników przeznaczonych do rozbiórki lub modernizacji. Jeżeli po stronie wykonawcy, to prosimy o podanie ilości osadów do usunięcia oraz potwierdzenie, że koszt utylizacji osadów jest po stronie pobierającego opłaty za oczyszczenie ścieków, czyli Inwestora/Eksploatatora oczyszczalni.

Odp. Usunięcie osadów ze zbiorników przeznaczonych do rozbiórki lub modernizacji jest po stronie Wykonawcy. Koszty z tym związane należy wliczyć w pozycji dotyczącej: „Rozbiórka i wyłączenie z eksploatacji obiektów i sieci technicznych i technologicznych na terenie działki oczyszczalni ścieków z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z prawem.”

Pytanie 12

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekty sieci międzyobiektowych.

Odp. Projekt sieci międzyobiektowych jest częścią projektu wykonawczego branży technologicznej (rysunki nr TE15.01 do TE15.06).

Pytanie 13

Czy ogrodzenie terenu wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Ogrodzenie wchodzi w zakres zamówienia (poz. przedmiaru branży konstrukcyjnej 322-324, opis: pkt. 11 projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej).

Pytanie 14

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem, w którym Zamawiający jako termin składania ofert wskazuje 18.09.2019 a SIWZ, w którym termin składania ofert wskazany został na dzień 19.09.2019.

Odp. Zamawiający w dniu 05.09.2019 r. wprowadził zmiany w SIWZ, co wpłynęło na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.09.2019 r. godz. 14:00.

Zmiany w SIWZ wprowadzone w dniu 05.09.2019 r.:

W pkt. 11.11

Było: Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Jest: Wymagany termin wykonania zamówienia – najpóźniej do dnia 30 października 2020 roku.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Pomin