

Kleszczewo, dnia 20.09.2019 r.

**Postępowanie nr 9/2019**

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” w zakresie dotyczącym rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach.

**Pytanie 22**

Z uwagi na ograniczenie zakresu ww. przetargu do 1 kpl. reaktora biologicznego prosimy o informację jak należy ukształtować teren pod przyszłą budowę reaktora 3B.

**Odp.** Zakres przetargu obejmuje wykonanie kompletnego reaktora 3A oraz ze względów technologicznych części budowlanej/konstrukcyjnej reaktora nr 3B. Natomiast nie obejmuje wyposażenia technologicznego reaktora 3B. Teren wokół reaktorów ukształtować wg projektu.

**Pytanie 23**

W załączonej dokumentacji brak profili wodociągowych. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji.

**Odp.** Inwestor nie posiada profili wodociągowych. Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać na średniej głębokości 1,65 m z uwzględnieniem ewentualnych kolizji z innym uzbrojeniem przyjmując do wyceny ilości z przedmiaru robót.

**Pytanie 24**

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy „starej oczyszczalni” koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków. Dla równego traktowania stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego.

**Odp.** W związku z zachowaniem ciągłości pracy „starej” oczyszczalni ścieków, koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie kosztem Zamawiającego. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia energii związane z wykonaniem robót budowlanych.

**Pytanie 25**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzenia, w tym materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które


są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.

**Odp.** W okresie gwarancyjnym koszty serwisowania urządzenia dotyczące wymiany: olejów, filtrów, części normalnie zużywających się będzie ponosił Zamawiający a koszty serwisu gwarancyjnego będą kosztami Wykonawcy.

#### **Dodatkowa wyjaśnienie**

Wszystkie odpady powstałe w toku realizacji inwestycji, między innymi powstałe z rozbiórki istniejącej oczyszczalni ścieków, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie koszty utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę robót a przychody z zagospodarowania i utylizacji odpadów są przychodami Wykonawcy.

Sprężarka PK1560 Kompresor 476/4/200 3,0 kW/ 400V B3800B, zestaw komputerowy wraz z drukarką meble w budynku socjalnym oraz szafki odzieżowe stanowiącą wyposażenie oczyszczalni i należy przekazać Zamawiającemu.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Ryszard Pomin